

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование ГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД"

Тип объекта И другие объекты здравоохранения

Место нахождения (адрес) Туапсинский р-н г. Туапсе Армавирская 4

Форма собственности объекта Краевая
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте И.о. главного врача Куликова Тамара Николаевна
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2365004015

Телефон: 8 (861) 672-45-31

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: Согласованы с ВОИ меры, удовлетворяющие минимальные потребности (имеется план мероприятий)

Плановая дата обследования: 03.2018

Фактическая дата обследования: 16.03.2018

Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД №2" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Должностное лицо: И.о. главного врача

ФИО: Куликова Тамара Николаевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Вход на территорию					центральный вход
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Не соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Лестница на входе на территорию					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	центральный вход

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Отсутствие	
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	п. 4.1.12	Отсутствие	
Контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	п. 4.1.12	Отсутствие	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Отсутствие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п.	Не требуется	

3

сторонам			5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)		
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	

4

Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	

5

полотен дверей					
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует	
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или	К	не более	п. 5.2.4	Соответствует	

6

перепад высот		1,4 см.			
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не соответствует	

7

места получения услуги					
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1 *	Отсутствие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	

8

высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не требуется	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Отсутствие	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	-	-	#
Вход	-	+	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X	X	X	X
Объект недоступен					

9

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Обеспечить единообразную геометрию ступеней
	Обустроить поручнями на высоте 90 см с обеих сторон
	Лестницу на входе на территорию объекта перед маршем вверх и вниз обустроить предупредительной тактильной полосой шириной 0,3-0,5 м. за 0,8-0,9 м.
	Краевые ступени лестницы на входе на территорию объекта выделить контрастным цветом
	Установить указатели направления движения для инвалидов
Вход	Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	адаптация не требуется
Зона оказания услуги	Установит высоту поверхности (столов, прилавков, окошек касс и т.п.) высотой не более 0,85 м.
	Установить прилавки (столы, стойки и т.п.) у места получения услуги шириной не менее 1,0 м.
	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.
	Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
	Установить речевой информатор

«16» марта 2018г.

Дата составления Паспорта

Специалист 2-го разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

А.Д. Имулина
Ф И О